



16.

**Mályi Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

cím: 3434 Mályi, Széchenyi u. 4., email: polgarmester@malyi.hu
tel: 46/529-122; 30/719-55-07; honlap: www.malyi.hu

Iktatószám: 48 -219/2022.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. november 24. napján tartandó rendes nyílt ülésére

Döntés az egészségház energiaellátását érintő kérdésekben

Előterjesztést készítette:

Előterjesztést véleményezte:

Elfogadás módja:

Péchy Orsolya gazdálkodási o.v

Pénzügyi Bizottság

egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint arról az előző ülésen is tájékoztattuk Önöket, az egészségház földgáz ellátására vonatkozó szerződés nem tartozik a 2024. évi fix összegű díjazású szerződések közé. Az épület gázellátásának biztosítása az eddigi éves 119.408 MJ fogyasztást figyelembe véve minimum éves 2,5-3 mFt körüli összegre várható (az elszámoló számla szerint a korábbi időszakban összesen 517.130 Ft fogyasztás merült fel).

Az épületben a villamosenergia fogyasztást két napelem rendszer segíti, melyből az egyik rendszer 6 kW teljesítményű invertere meghibásodott, nem táplál be a hálózatba. A legutolsó leolvasási ciklusban 5.203 kWh, 469.412 Ft áramfogyasztása volt a rendelőnek. Amennyiben az inverter kicserélésre vagy javításra kerül, úgy várhatóan a fogyasztást fedezni fogja a napelem által megtermelt villamos áram mennyisége. (Annak érdekében, hogy ez mihamarabb megtörténhessen, a javíthatóság felmérése iránti intézkedésünket megtettük, jelen előterjesztés készítésekor rendelkezésre álló információink alapján a kapcsolódó villamos vezetékek bekötési hibája már elhárításra került, az készülék meghibásodása javítható.)

Hosszabb távon kedvezőbbnek ígérkezik az a megoldás, hogy a rendelőt gáz helyett villamos árammal igénybevételel fűtsük. A rendelőkben és a várókban összesen 5 db fűtésre is alkalmas 3,5 kW teljesítményű klímaberendezés elhelyezésével a használat alatt álló helyiségek fűtése megoldható lenne, ennek egyszeri beruházási költsége körülbelül 2.200.000 Ft.

Amennyiben az erősen szabdalt alaprajzú épületben egyes helyiségek fagymentesítése ezzel a módszerrel nem megoldható, úgy ezen helyiségekben egyedi infrapanel beszerelése lehet a megoldás, mely egyenként 113.000 Ft-ból felszerelhetők. Ezek szükségessége csak a klímával való fűtés gyakorlati alkalmazása során fog kiderülni.

Az egészségház közüzemi díjainak összegéből az önkormányzat 60,53 %-ot, az orvosok összesen 39,47 %-ot fizetnek. Az önkormányzatot terhelő energia díjak hozzávetőleg 600.000 Ft-ot tesznek ki, mely a gázárak emelkedése függvényében a többszörösére emelkedhet.

Fentiek alapján javaslom, hogy az Egészségházban kerüljön beszerelésre 5 db 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímaberendezés!

Mályi, 2021. 11.15.

Viszokai István s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Döntés az egészségház energiaellátását érintő kérdésekben

Mályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tárgybeli előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:

1. A Képviselő-testület jóváhagyja 5 db hűtő-fűtő (-25°C-ig télálló) klíma beszerzését és felszerelését a Mályi Fő u. 14. sz. alatti orvosi rendelőbe.
2. A Képviselő-testület a szükséges 2.200.000 Ft beruházási forrást az Önkormányzat dologi kiadásai soron jelentkező megtakarítások átcsoportosításával biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lebonyolítására és a legkedvezőbb ajánlati árat adó vállalkozóval a szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022.11.30.